



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2023

№ 556

г. Яранск

О внесении изменений в схему теплоснабжения Яранского городского поселения Яранского района Кировской области до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании данных, представленных ОАО «Коммуэнерго», администрация Яранского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения Яранского городского поселения Яранского района Кировской области до 2030 года, утвержденную постановлением администрации Яранского городского поселения от 29.03.2023 № 127 «Об утверждении схемы теплоснабжения Яранского городского поселения Яранского района Кировской области до 2030 года», согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Яранского городского поселения Яранского района Кировской области, на официальном сайте

муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Яранского городского поселения В.Е. Жиров

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Яранского городского поселения
от 26.10.2023 № 556

ИЗМЕНЕНИЯ

в схему теплоснабжения Яранского городского поселения Яранского района
Кировской области до 2030 года

1. Таблицы 2.1.2.2, 2.3.1, 2.4.2, 2.5.1.1 изложить в следующей редакции:

Таблица 2.1.2.2

Наименование котельной	Адрес	УТМ, Гкал/ч
ОАО Коммуэнерго ПК и ТС		
№ 3	ул. Тургенева – ул. Радина	2,710
№ 4	ул. Некрасова, 31	3,377
№ 5	ул. Кирова	2,070
№ 6	ул. Свободы – ул. Радина	3,250
№ 7	ул. Некрасова – ул. Радина	2,710
№ 9	ул. Северная	2,390
№ 10	ул. Гоголя	2,560
№ 11	ул. Тургенева	2,070
№ 12	ул. Мицкевича	6,140
№ 16	ул. Гоголя	3,090
№ 18	ул. Некрасова, 76а	2,070
№ 20	ул. Радина	1,380
МУП "Вулкан"		
№ 1	ул. Тургенева, 48	2,14
№ 2	ул. Южная	1,06
№ 3	ул. Мира	0,688
№ 4	ул. Садовая	0,688
№ 5	ул. Лагуновская, 46	7,67
№ 6	ул. Кирпичная	1,08
№ 7	ул. Рудницкого, 52	4,8
№ 10	ул. Свободы, 59 (ЯЦРБ)	2,4
№ 11	ул. К-Маркса, 42 (ПАТО)	0,79

Таблица 2.3.1. Максимальное удаление точек подключения потребителей

Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии			
<i>на север</i>	<i>на восток</i>	<i>на юг</i>	<i>на запад</i>
ОАО Коммуэнерго ПК и ТС № 3 (ул. Тургенева – ул. Радина)			
223,3	98,5	97,0	196,2
ОАО Коммуэнерго ПК и ТС № 4 (ул. Некрасова, 31)			
122,0	41,9	0	0
ОАО Коммуэнерго ПК и ТС № 5 (ул. Кирова)			
127,8	25,7	184,3	94,0
ОАО Коммуэнерго ПК и ТС № 6 (ул. Свободы - ул. Радина)			
141,7	0	55,1	236,4
ОАО Коммуэнерго ПК и ТС № 7 (ул. Некрасова – ул. Рудницкого)			
194,0	77,3	232,3	53,7

ОАО Коммунального энергоснабжения ПК и ТС № 9 (ул. Северная)			
0	131,2	57,8	57,2
ОАО Коммунального энергоснабжения ПК и ТС № 10 (ул. Гоголя)			
0	206,2	291,40	0
ОАО Коммунального энергоснабжения ПК и ТС № 11 (ул. Тургенева)			
194,9	0	50,3	327,3
ОАО Коммунального энергоснабжения ПК и ТС № 12 (ул. Мицкевича)			
140,7	243,3	235,6	322,3
ОАО Коммунального энергоснабжения ПК и ТС № 16 (ул. Гоголя)			
116,8	174,1	325,8	299,2
ОАО Коммунального энергоснабжения ПК и ТС № 18 (ул. Некрасова, 76а)			
69,3	48,1	29,1	107,8
ОАО Коммунального энергоснабжения ПК и ТС № 20 (ул. Радина)			
264,8	226,8	49,0	50,3
МУП "Вулкан" ул. Свободы			
61,7	42,5	282,9	312,9
МУП "Вулкан" ул. Лагуновская			
180	680	520	350
МУП "Вулкан" ул. Рудницкого			
МУП "Вулкан" ул. Тургенева			
75	200	150	120
МУП "Вулкан" ул. Кирпичная			
342,8	349,3	195,2	196,2
МУП "Вулкан" ул. Южная			
230	230		
МУП "Вулкан" ул. Мира			
135	95		50
МУП "Вулкан" ул. Садовая			
276,9	0	0	0

Таблица 2.4.2. Потребление тепловой энергии по Яранскому городскому поселению в зонах действия источника тепловой энергии в 2022 году

Наименование котельной, адрес	Годовой объем, Гкал	население	бюджет
ОАО Коммунального энергоснабжения ПК и ТС	28523,19	17128,02	8039,78
МУП "Вулкан"	23744,138	18703,966	3664,814

Таблица 2.5.1.1. Балансы тепловой мощности, Гкал/ч

Наименование котельной, адрес	УТМ, Гкал/ч	РТМ, Гкал/ч	Среднее КПД, %	Собственные нужды, Гкал/ч	Мощность на коллекторах, Гкал/ч	Потери в сетях, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
ОАО Коммунального энергоснабжения ПК и ТС							
№ 3	2,710	2,710	64,8	0,026	2,586	0,075	1,7445
№ 4	3,377	3,377	60,8	0,012	3,223	0,061	0,604
№ 5	2,070	2,070	68,0	0,022	1,976	0,042	1,4164
№ 6	3,250	3,250	65,33	0,030	3,102	0,108	1,7325
№ 7	2,710	2,710	64,8	0,027	2,586	0,090	1,5989
№ 9	2,390	2,390	66,0	0,025	2,281	0,128	1,3626
№ 10	2,560	2,560	65,6	0,013	2,443	0,011	0,7563
№ 11	2,070	2,070	68,67	0,014	1,976	0,024	0,7691

№ 12	6,140	6,140	66,71	0,054	5,860	0,119	3,5622
№ 16	3,090	3,090	66,38	0,032	2,949	0,077	2,0394
№ 18	2,070	2,070	68,67	0,015	1,976	0,007	0,9479
№ 20	1,380	1,380	68,0	0,010	1,317	0,048	0,6814
МУП "Вулкан"							
№ 1 (ул. Тургенева 48)	2,1	2,1	70,4	0,015	0,352	0,035	1,005
№ 2 (ул. Южная)	1,08	1,08	66,9	0,011	0,220	0,056	0,674
№ 3 (ул. Мира)	0,68	0,68	72,3	0,008	0,195	0,011	0,562
№ 4 (ул. Садовая)	0,92	0,92	71,9	0,009	0,214	0,023	0,614
№ 5 (ул. Лагуновская 46)	7,90	7,94	65,3	0,058	1,261	0,196	3,182
№ 6 (ул. Кирпичная)	1,08	1,08	60	0,02	0,304	0,041	0,841
№ 7 (ул. Рудницкого 52)	4,8	4,8	61,5	0,037	0,848	0,090	2,590
№ 10 ул. Свободы 59 (ЯЦРБ)	2,4	2,4	70	0,021	0,974	0,050	1,259
№ 11 ул. К-Маркса 42 (ПАТО)	0,79	0,79	70	0,005	0,124	0,013	0,331
Итого							28,2732

2. Пункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:

«2.5.3. Планируемый отпуск тепловой энергии ОАО Коммуэнерго ПК и ТС

Наименование показателей	2019	2020	2021	2022	2024
	Объем отпуска, Гкал	Объем отпуска, Гкал	Объем отпуска, Гкал	Объем отпуска, Гкал	Плановый объем отпуска, Гкал
Полезный отпуск тепловой энергии ($Q_{пол}$)	25437,76	25961,88	29178,59	28523,23	28046,18
собственное потребление,	320,19	318,37	245,06	230,93	232,83
отпуск сторонним потребителям,	25117,57	25643,51	28933,53	28292,30	27813,35
в том числе: в паре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в горячей воде,	25117,57	25643,51	28933,53	28292,30	27813,35
в том числе в составе ГВС	132,01	80,96	86,32	89,59	87,96
Наименование основных сторонних потребителей					
1. Население всего, в том числе:	15514,87	15602,38	17474,69	17128,02	16765,62
Граждане - потребители,	11722,66	15452,16	17307,22	16962,05	16568,53
Исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, управляющие компании и иные)	3792,21	150,22	167,47	165,97	197,09
2. Бюджетные организации	6813,83	7230,99	8254,11	8039,78	7970,66
в том числе по приборам учета	6400,58	6992,72	7724,21	7428,26	-
3. Теплоснабжающие организации - перепродавцы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по приборам учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочие потребители	2788,88	2810,14	3204,73	3124,50	3077,07
в том числе по приборам учета	1727,99	1826,62	2148,99	2098,44	-